


LEGENDA	
	Quadro elettrico
	Contatore ENEL
	Linea elettrica posta in tubazione
	Linea elettrica montante
	Punto di messa a terra
	Punto di messa a terra
	Presa Unel
	linea interrata
	Scatola di derivazione
	segnapasso a parete
	segnapasso a pavimento



Identificativo	Linea 1
Descrizione	protezione nuova linea illuminazione
	-
	-
Fasi della linea	L1N
Poi	Unipolare+Neutro
Corrente regolata di fase Ir (A)	1 x In = 10,00
I diff. (A) / Rit.diff. (s)	0,3(A)(s)
Potere di interruzione (kA)	6
Sezione di fase (mm²)	1,5
Sezione di neutro (mm²)	1,5
Lunghezza linea a valle (m)	50,00
c.d.l. effett. tratto/impianto (%)	0,58 / 0,58
Sigla cavo	FG7

Ing. Fabio Gramagna
Via V. Emanuele, 131 - Bordighera (IM)
CF : GRMFBA76L02A984V - P.iva : 01590350086

tel. e fax. 0184-26.32.01
fgramagna@gmail.com - fabio.gramagna@ingpec.eu

Descrizione

Comune di Bordighera (IM)
Riquilificazione delle pavimentazioni di via Penne Nere
e della via di accesso alla piazza Caprera
Progetto impianto elettrico

Tav

E.01

Scala

1:100

Rev

00

Data

21.01.16

formato : 420x295 mm