



Ministero dell'Interno
Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI IMPERIA
Ufficio Prevenzione Incendi

CITTA' DI BORDIGHERA	
17 NOV 09	0020528
PROTOCOLLO GENERALE	

ALLEGATO 2

- Off. Tecnico

Via Strato, 2 - 18100 Imperia -
Tel. 01832839 e 0183710225
e mail: comando.imperia@vigilfuoco.it

D/14

Ufficio Prevenzione Incendi
Prot. Nr. 8986 Pratica Nr. 22652

PIVAS PIER GIULIO
VIA G. COZZI, 1
18010 - SANTO STEFANO AL MARE

E, p.c.: Al Signor Sindaco del Comune di
BORDIGHERA

Oggetto: Esame progetto per la realizzazione di: Autorimessa + Impianto distributore carburanti - Attività nr 92 - 18 del D.M. Interno 16.02.1982.
Ragione Sociale: PORTO SANT'AMPEGLIO S.R.L.
Comune di BORDIGHERA - LOC. ARZIGLIA, SN

6574

Con riferimento all'istanza presentata dalla S.V., si informa che lo scrivente Comando dichiara conforme alla normativa tecnica in vigore ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 12/01/98 n° 37, il progetto di cui all'oggetto, presentato in data 28.07.2009 a firma Dr. ing. FABIO GRAMAGNA a condizione che siano rispettate le norme ed i criteri di prevenzione incendi attualmente in vigore, anche per quanto non esplicitamente rilevabile e/o documentato e che vengano osservate le seguenti prescrizioni:

Impianto distribuzione carburanti:

1. Un pulsante di sgancio rapido della tensione elettrica dovrà essere aggiunto sul lato ponente del locale ufficio del distributore carburanti.
2. Presso ogni distributore di carburante dovrà essere presente un secchiello contenente 10 kg. di sabbia fine e umida.
3. Apposita cartellonistica dovrà indicare il divieto di fumo, la posizione dei mezzi di estinzione, il pulsante di sgancio rapido della tensione elettrica e le norme di esercizio.

Autorimessa:

4. Le strutture portanti dell'autorimessa dovranno avere una resistenza al fuoco non inferiore a R 90.
5. I posti auto dovranno essere evidenziati da apposita linea a terra e le corsie di manovra dovranno avere una larghezza non inferiore a 5 m nei tratti antistanti i posti auto, ortogonali alla corsia.

A lavori ultimati, il titolare dell'attività dovrà richiedere il sopralluogo di controllo per il rilascio del certificato di prevenzione incendi e produrre le necessarie certificazioni, redatte ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 29/7/1982 n° 577 e dell'allegato II del Decreto Ministero dell'Interno 4 maggio 1998 (G.U. n. 104 del 7/5/1998).

In attesa del sopralluogo di verifica, ai sensi dell'art. 3 comma 5 del D.P.R. 12/01/98 n° 37, il titolare dell'attività potrà presentare una dichiarazione, corredata da certificazioni di conformità dei lavori eseguiti al progetto approvato, attestante il rispetto delle prescrizioni vigenti in materia di sicurezza antincendio e gli obblighi connessi con l'esercizio dell'attività stessa (rif. art. 5 D.P.R. 37/98).

In tal caso questo Comando rilascerà all'interessato contestuale ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione, che costituisce, ai soli fini antincendio, autorizzazione provvisoria all'esercizio dell'attività.

Si evidenzia che qualora intervengano modifiche al progetto approvato con la presente e riguardanti la sicurezza antincendio, dovrà essere presentata un'ulteriore istanza corredata dalla necessaria documentazione di variante, ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 37/98.

La presente comunicazione viene inviata al Sig Sindaco del comune di BORDIGHERA, in ottemperanza al disposto dell'ultimo comma dell'art. 13 del D.P.R. 29/07/82 n° 577.

Il Funzionario Responsabile del procedimento tecnico
(Dr. ing. ALESSANDRO GIRIBALDI)

/rc



IL COMANDANTE PROVINCIALE
(Dr. ing. Vincenzo GIORDANO)