


LEGENDA

Tubazione acquedotto da dismettere

Tubazione acquedotto da mantenere

Nuova tubazioni acquedotto

tubazioni acquedotto rivestite. in acciaio Fe 360. conforme alla norma UNI 6363/84. con rivestimento esterno in polietilene triplo strato secondo UNI 9099 / 89 spessore minorzato R3R. e rivestimento interno in resina epossidica senza solvente di spessore 250 µ conforme alla Circolare del Ministero della Sanità 8863) serie media. atrate a caldo. in conformita' alla norma UNI EN 10240 A-1 (ex 5745). esternalr Battute ISO tubazioni acquedotto zincate: in acciaio saldat bungiunzionmente 'e HF1 'W' a norma UNI EN 10255 (ex UNI n. 102 del 02.12.76. con esternita bicromata. da saldare in opera.

tubazioni acquedotto: in polietilene alta densita PE100-RC PN 16 e PN 25 a pareti solida per rati di 7/1. lmea di un solo inamezzolo zincato per bams ISO-OE

trasporto aqua potabile. prodotta con unica resina ad elevatissima resistenza ala crocita lenta della fratura. pigmentata e stabelizzata in granulo ad'origine. di colore nero con banda coestruse di colore blu. il tubo rispondente alla norma UNI EN 12201-2 con marcito di conformita rilasciato da un organismo di certificazione di parte terza accreditato secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17065/2012 e 17029/2012 (certificazione di conformita di prodotto).

la tubazione dovra essere ale prestcloni ldentico cantrahe del Mlinistero della Sanita relative al manutafa per liquidi alimentari (D.M. n. 174 del 06/04/2004 e successive modifche ed integrazioni) e sodditare le prove ognunodifche (soglia di odore e sapore secondo UNI EN 1622).

- tubazioni ognune: PVC SDR 41 SN4
- ciusini e cadtiole: in ghisa sferoidale conrorni alla norma UNI EN 124 classe D400 con marcito NF
- collari di presa a staffa doppio guasc: in ghisa sferoidale GCG 40 con rivestimento epossidico di spessore compreso tra 120 e 180 µ con guarnizione di tenuta in gomma sintetica EPDM idonea per uso alimentare. vit e rondelle in acciaio inox AISI 304.
- raccordeta in ottonoghisa malleabile.
- saracinesche flangiate: in ghisa sferoidale PN 16 a corpo piatto rivestita con vernice epossidica. curvo in ghisa sferoidale rivestito da membrana di gomma atossica idonea per uso potabile. albero di manovra in acciaio inox.
- valvole a sfera: in ottone. con passaggio totale. tipo pesante. Pn 40. FF







| | |
|---|---|
| | CITTA' DI BORDIGHERA |
| | PROVINCIA DI IMPERIA |
| | SETTORE TECNICO |
| | Servizio Idrico Integrato |
| | LAVORI DI MODIFICA E SOSTITUZIONE TUBAZIONI ACQUEDOTTO IN LOCALITA' MONTENERO (CIAN D'INNAMURAI E STRADA DELLE MARGHERITE) E IN FRAZIONE SASSO (VIA PENNE NERE E RAMPA SAGRATO) |
| TAV.n° | 3 |
| SCALA | 1:2000 |
| DATA | 21/08/2017 |
| AGGIORNAMENTO | (Ing. Salvatore CASCELLA) |
| POSIZIONE ARCHIVIO | (Ing. Salvatore CASCELLA) |
| | IL PROGETTISTA |
| | IL DISEGNATORE |
| | INQUADRAMENTO STRADA DELLE MARGHERITE E RILIEVO FOTOGRAFICO |
| | PROGETTO PRELIMINARE - DEFINITIVO -ESECUTIVO |