griglie a cestello con compattatore

DAI SERVIZI IGIEN. E LABORATORIO

ALL'IMPIANTO FUTURO

SCARICO A MARE FUTURO

LIMITE DI FORNITURA (INGRESSO DEPURATORE)

DISSABBIATURA (V= 75 m³ cad.)

VASCA DI SOLLEVAMENTO (V=100 m³ ca)

INGRESSO LIQUAMI Qb.s. = 850 m³/h Qa.s. = 1.650 m³/h

COMPATTATORE

CLASSIFICATORE SABBIA

POZZETTO RACCOLTA OLI (V = 30 m³ ca)

VASCA RACCOLTA SURNATANTI (V= 25 m³)

PRE-ISPESSITORE

OSSIDAZIONE BIOLOGICA (V= 1080 m³ ca.)

(DIFFUSORI A MEMBRANA)

SEDIMENTAZIONE FINALE (V=800mc cd)

POZZETTO RILANCIO FANGHI E SCHIUME

POZZETTO RILANCIO FANGHI

SOLLEVAMENTO FINALE (V= 85 m³ ca)

TURBOCOMPRESSORE a cuscinetti a lamina d'aria

STABILIZZAZIONE AEROBICA (V= 1080 m³ ca)

(DIFFUSORI A MEMBRANA)

POST-ISPESSITORE (V= 150 m³)

PRESSA A VITE

CLORAZIONE (V= 95 m³ ca cd.)

VASCA PREPARAZIONE POLIELETTROLITA

AUTOCLAVE A MEMBRANA ST-352

A SERVIZI

ACQUA DI SERVIZIO

H₂O POTABILE

LIMITE DI FORNITURA

ACQUA DI RETE

SCARICO A MARE ACQUA DEPURATA

A	1.12.97	[illegible]	[illegible]	AGGIORNAMENTO	
0	14.2.97	IMP	[illegible]	EMISSIONE	
REV.	DATA date	DIS. dessin.	CONTR.	APPR.	DESCRIZIONE REVISIONI description revision description modification

CITTA' DI BORDIGHERA
PROVINCIA DI IMPERIA

SETTORE TECNICO
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

GESTIONE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMPRENSORIALE A SERVIZIO DEI COMUNI DI BORDIGHERA VALLEBONA E SEBORGA DELLE CENTRALI DI SOLLEVAMENTO E DEGLI IMPIANTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE (APPALTO PONTE)

TAV.n°
3

SCHEMA DI FLUSSO DEPURATORE

PROGETTO ESECUTIVO

SCALA
fuori scala

DATA
16 / 01 / 2018

AGGIORNAMENTO

IL PROGETTISTA
(ING. SALVATORE CASCELLA)

IL DISEGNATORE
(ING. SALVATORE CASCELLA)

POSIZIONE ARCHIVIO